

Betydning af VENT klister mærkat til service



Mærkatnr. 274666
Underskrift _____

1

97348011 2
AMU HOVERDAL
HOVERDALVEJ 14

6971 SPJALD

q_{ref} : _____ 3 [m³/h] PS_{ref} : _____ 4 [Pa]

$PS_{m\ddot{a}lt}$: _____ 5 [Pa] P_{ref} : _____ 6 [W]

I: _____ 7 [A] F: _____ 8 [Hz]

Dato: _____ 9

VENT-montør (nr): _____ 10

1. Fortløbende unikt nummer, der fås fra VENT sekretariatet
2. VENT firmanavn, -adresse og -telefonnummer
3. Referenceluftmængde ved normal driftstilstand og ved rene filtre.
Referenceluftmængden kan i nogle tilfælde være lig den maksimale luftmængde.
Referenceluftmængden måles ved det første VENT service på ventilationsanlægget
4. Statisk sugetryk i ventilatorkammer (er altid negativt) ved referencetilstand
5. Målt sugetryk i ventilatorkammer i forbindelse med efterfølgende VENT service besøg.
Ved de efterfølgende besøg kan sugetrykket sammenlignes med tidligere VENT besøg.
Er forskellen mere end 15 %, skal luftmængden måles igen.
6. Effektforbrug på ventilatorer ved referencetilstand
7. Målt ampere forbrug til ventilatorer ved efterfølgende VENT service
8. Aflæst frekvens hvis muligt
9. Dato for udført VENT service
10. Dato for udført VENT service på ventilationsanlæg
11. VENT – montør certifikat nummer